

25.09.2024 HK 9020-207/2024



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W SIEMIATYCZACH

17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35  
tel. sekr. (85) 656-04-36, fax. (85) 656-04-36, e-mail: psse.siemiatycze@sanepid.gov.pl

30

Siemiatycze, 23.09.2024r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
HK 9020-207/2024  
17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35  
sekr. tel./fax 85 656 04 36

Gminny Zakład Gospodarki  
Komunalnej w Drohiczynie  
ul. Monterska 7  
17-312 Drohiczyn

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
z wodociągu Narojki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 3 ust.1, § 5 pkt. 1 § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po otrzymaniu wyników badań próbek wody, pobranych w dniu 11.09.2024 r. z wodociągu Narojki, w ramach kontroli wewnętrznej- Laboratorium Badawcze INTERLABO A. Tomaszewski, M. Tomaszewski Sp.j., ul. Ludwika Rydygiera 8/bud.20/137, 01-793 Warszawa, sprawozdanie z badań wody:

- nr 3701/1614/2024 z dnia 20.09.2024r.

**stwierdza,**

że próbka wody w zakresie wykonywanych badań odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), w związku z tym woda

**jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

*Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.*

Otrzymują:

1. Burmistrz Drohiczyna, ul. J.I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
2. Wójt Gminy Siemiatycze, ul. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze
3. BŻ w/m
4. a/a

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Siemiatyczach  
*mgr Jadwiga Hackiewicz*