



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SIEMIATYCZACH**

17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35

tel. sekr. (85) 656-04-36, fax. (85) 656-04-36, e-mail: psse.siemiatycze@sanepid.gov.pl

Siemiatycze, 10.10.2024r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
HK.9020.227.2024
w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35
sekr. tel./fax 85 656 04 36

**Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Drohiczynie
ul. Monterska 7
17-312 Drohiczyn**

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu Drohiczyn**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 3 ust.1, §5 pkt. 1 § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po otrzymaniu wyników badań próbek wody, pobranych w dniu 01.10.2024r. z wodociągu Drohiczyn z punktu zgodności, w ramach kontroli wewnętrznej- Laboratorium Badawcze INTERLABO A. Tomaszewski, M. Tomaszewski Sp.j., ul. Ludwika Rydygiera 8/bud.20/137, 01-793 Warszawa, sprawozdania z badań wody:

- nr 4026/1773/2024 z dnia 09.10.2024r.

stwierdza, że woda jest przydatna do spożycia ludzi,

gdyż próbki wody w zakresie wykonywanych badań odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu wydania kolejnej oceny.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Siemiatyczach
mgr Jadwiga Hackiewicz

Otrzymują:

1. Burmistrz Drohiczyna, ul. J.I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
- BŻ w/m
- a/a